



150902340853



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

17-364

检验检测报告

报告编号： PD178-180587

样品名称 聚氨酯胶水

型号规格 KY-303

委托单位 上海市实验学校（国际部）

检验类别 见证送样

上海建科检验有限公司



上海建科检验有限公司 检验检测报告



| | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------------|
| 样品名称 | 聚氨酯胶水 | 检测类别 | 见证送样 |
| 型号规格/等级 | KY-303 | 商标 | kaiyue |
| 批号或编号 | 2018-06-23 | 样品数量 | 250mL |
| 生产日期 | 2018-06-23 | 代表批数量 | 3.5吨 |
| 委托单位名称 | 上海市实验学校(国际部) | | |
| 生产单位名称 | 江苏凯越体育场地设施有限公司 | | |
| 工程名称 | 上海市实验学校田林校区塑胶场地 维修项目 | 工程地址 | 上海市徐汇区田林十三村一号 |
| 样品见证 | 上海欣安工程监理咨询有限公司, 李冬峰, 17044 | 取样部位 | ---- |
| 固化时间 | ---- | 取样日期 | 2018-07-02 |
| 委托单编号 | PD17-180364 | 送样日期 | 2018-07-02 |
| 样品编号 | PD17-180364-01 | 委托日期 | 2018-07-02 |
| 样品状态描述 | 样品为透明液体, 以玻璃瓶盛装。 | | |
| 检测依据 | T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》 | | |
| 检测日期 | 2018-07-03 ~ 2018-07-06 | 检验检测地点 | 申富路568号 |
| 检测结论 | 送检的样品经检测, 按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。 <div style="text-align: right;"> 检测机构(盖章) 签发日期: 2018/7/10 </div> | | |
| 委托单位 通讯资料 | 地址 | 上海市徐汇区田林十三村一号 | |
| | 邮编 | ---- | 电话: 18121143360 / 18121143360 |
| 备注 | 1. 未经本检测机构同意, 不得部分复制本报告。 2. 以上检测结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。 3. 样品及企业相关信息由委托方(或见证方)提供并负责其真实性。 | | |

批准人姓名: 车燕萍

审核人姓名: 顾嘉赞

编制人姓名: 范玉凤

签字:

签字:

签字:

上海建科检验有限公司

检验检测报告 (续页)

| 检测结果汇总 | | | | |
|--------|--|-------|------|------|
| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 检测结果 | 单项判定 |
| 1 | 甲醛/ (g/kg) | ≤0.50 | 未检出 | 符合 |
| 2 | 苯/ (g/kg) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 3 | 甲苯和二甲苯总和/ (g/kg) | ≤1.0 | 未检出 | 符合 |
| 4 | 邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 总和/(g/kg) | ≤2 | 未检出 | 符合 |
| 5 | 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) / (g/kg) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 6 | 短链氯化石蜡/ (g/kg) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 7 | 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 8 | 挥发性有机化合物含量/ (g/L) | ≤30 | 未检出 | 符合 |
| 说明 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次检测为全项目检测。 2. 本法甲醛的最低检出含量为0.05g/kg。 3. 本法苯、甲苯、二甲苯的最低检出含量为0.02 g/kg。 4. 本法DBP、BBP、DEHP、DNOP的最低检出含量为0.01g/kg; DINP、DIDP的最低检出含量为0.05g/kg。 5. 本法短链氯化石蜡的最低检出含量为1 g/kg。 6. 本法游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的最低检出含量为0.1 g/kg。 7. 本法 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷(MOCA)的最低检出含量为0.5 g/kg。 8. 本法挥发性有机化合物含量的最低检出含量为2g/L。 9. 本次检测样品为透明液体, 不进行可溶性重金属检测。 | | | |

上海建科检验有限公司
检验检测报告 (续页)

样品照片



(本报告内容结束)

本机构通讯资料

地址: 上海市浦东新区

邮政编码: 201408

电话: 021-54428093, 021-33507574

传真: 021-54332539

上海浦东新区申富路568号
上海浦东新区申富路568号

本机构通讯资料

地址: 申富路568号

邮政编码: 201108

电话: 021-54425093, 021-33507574

传真: 021-54832539